

Erläuterungen:

- 1) Angegeben sind in der Tabelle jeweils die PCB-Gesamtgehalte (Summe PCB nach LAGA). Der PCB-Gesamtgehalt berechnet sich aus der Summe der 6 PCB-Kongenere nach DIN 51527, multipliziert mit dem Faktor 5
- n.b. nicht bestimmbar
n.a. nicht analysiert

Im Folgenden sind die analytisch ermittelten Ergebnisse der untersuchten Raumluftproben

Grün	PCB-Raumluftbelastung liegt unterhalb des Vorsorgewerts der PCB-Richtlinie NRW von 300 ng PCB/m ³
Gelb	PCB-Raumluftbelastung liegt zwischen 300 und 3.000 ng PCB/m ³
Rot	PCB-Raumluftbelastung liegt oberhalb des Interventionswertes der PCB-Richtlinie NRW von 3.000 ng PCB/m ³

Gebäu deteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	0	133	120	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	143	n.b.	09.10.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	203	<25	14.03.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	203	270	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	207	170	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	215	249	25.07.2012	Status-quo
V	0	215	270	27.02.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	215	330	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	215	410	12.07.2014	Validierung, Vergleichsmessung
V	0	215	260	12.07.2014	Validierung, Vergleichsmessung
V	0	239	260	27.02.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	239	220	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	245	500	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	245	250	12.07.2014	Validierungsmessung
V	0	251	380	27.02.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	251	230	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	253	270	27.02.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	253	470	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	0	253	350	12.07.2014	Validierungsmessung
V	0	261	330	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	261	580	12.07.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	261	355	03.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	261	250	09.08.2025	Status-quo
V	0	263	130	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	288	1.054	25.07.2012	Status-quo
V	0	288	1.100	27.02.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	288	610	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	288	240	12.07.2014	Validierungsmessung
V	0	292	1.300	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	292	750	12.07.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	292	435	03.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	292	n.a.	09.08.2025	Fehlmessung
V	0	300	630	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	300	210	03.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	308	320	27.02.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	308	530	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	308	300	12.07.2014	Validierungsmessung
V	0	312	390	27.02.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	312	570	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	312	150	12.07.2014	Validierungsmessung
V	0	318	380	27.02.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	318	460	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	318	200	12.07.2014	Validierungsmessung
V	0	324	400	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	0	324	200	12.07.2014	Validierungsmessung
V	0	328	190	27.02.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	328	340	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	0	328	190	12.07.2014	Validierungsmessung
V	1	131	900	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	1	131	830	12.07.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	1	131	470	30.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	1	131	n.a.	09.08.2025	Fehlmessung
V	1	137	780	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	1	137	1.100	12.07.2014	Validierungsmessung
V	1	137	590	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	1	143	n.b.	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	1	143	n.b.	06.08.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	1	201/1	560	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	1	201/2	530	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	1	201/3	330	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	1	201/4	120	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	1	201/5	310	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	1	232	760	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	1	232	990	12.07.2014	Validierungsmessung
V	1	232	610	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	1	232	760	06.08.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	1	236	320	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	1	236	640	12.07.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	1	236	135	30.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	1	243	1.000	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	2	105/115	95	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	121	140	05.04.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	121	120	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	135	110	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	139	190	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	145	47,5	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	149	131	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	155	408	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	155	280	12.07.2014	Validierungsmessung
V	2	200	360	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	200	868	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	200	200	03.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	201	581	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	201	692	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	201	1.250	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	205	290	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	210	260	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	213	290	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	216	400	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	216	324	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	221	270	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	222	470	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	222	518	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	222	230	03.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	2	228	470	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	228	453	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	228	250	03.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	229	420	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	229	209	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	234	420	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	234	487	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	234	290	03.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	234	220	09.08.2025	Status-quo
V	2	235	280	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	240	800	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	240	270	08.06.2014	Validierung
V	2	241	<25	24.07.2012	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	2	241	301	25.07.2012	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	100	620	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	100	964	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	100	280	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	3	103	730	15.06.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	103	520	10.08.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	103	474	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	103	300	03.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	103	462,6	19.07.2025	Status-quo
V	3	110	1.200	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	110	563	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	110	385	03.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	110	458,3	19.07.2025	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	3	114	179	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	115	170	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	120	530	22.05.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	120	460	09.06.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	120	420	12.06.2013	3. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	120	420	22.06.2013	4. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	120	463	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	120	250	03.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	121	300	24.07.2012	Erfolgskontrollmessung
V	3	126	140	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	132	540	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	132	685	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	132	255	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	133-139	540	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	133-139	341	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE, Vergleichsmessung
V	3	133-139	301	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE, Vergleichsmessung
V	3	133-139	200	12.07.2014	Validierung
V	3	136	490	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	136	565	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	136	190	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	142	n.b.	10.08.2012	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	143	190	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	146	660	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	146	758	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	146	325	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	146	616,9	19.07.2025	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	3	149	450	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	149	477	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	149	190	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	201	610	24.07.2012	Status-quo
V	3	201	880	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	201	702	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	201	140	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	204	370	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	204	267	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	206	500	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	206	407	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	212	320	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	212	200	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	213	370	09.10.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	218	290	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	219	540	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	219	758	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	219	440	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	219	851,7	19.07.2025	Status-quo
V	3	222	340	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	222	900	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	222	260	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	3	225	420	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	225	651	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	225	1.000	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	225	315	19.07.2025	Status-quo
V	3	230	280	25.05.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	230	540	09.06.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	230	1.060	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	3	230	440	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	3	233	590	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	233	594	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	233	575	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	233	330	19.07.2025	Status-quo
V	3	234	519	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	234	433	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	237	610	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	237	920	12.07.2014	Validierungsmessung
V	3	237	760	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	3	240	1.400	24.07.2012	Status-quo
V	3	240	540	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	240	1.300	12.07.2014	Validierungsmessung
V	3	240	400	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	3	241	940	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	3	241	1.000	12.07.2014	Validierung
V	3	241	1.100	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	3	241	490	06.08.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	4	100	609	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	100	350	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	100	230,5	19.07.2025	Status-quo
V	4	103	1.720	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	103	1.100	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	103	850	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	4	106	450	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	106	540	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE, Vergleichsmessung
V	4	106	534	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE, Vergleichsmessung

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	4	106	285	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	106	355	19.07.2025	Status-quo
V	4	109	430	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	109	90	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	112	637	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	112	120	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	115	1.250	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	115	320	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	116	250	24.07.2012	Status-quo
V	4	116	330	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	116	390	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	118	437	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	119	510	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	119	170	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	122	330	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	122	470	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	122	250	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	123	176	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	126	650	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	126	630	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	126	390	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	126	400	19.07.2025	Status-quo
V	4	132	310	05.10.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	132	330	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	4	133	630	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	133	430	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	138	910	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	138	753	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	138	250	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	139	910	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	139	376	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	144	340	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	144	240	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	145	120	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	148	350	24.07.2012	Status-quo
V	4	148	560	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	148	840	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	148	380	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	148	585	19.07.2025	Status-quo
V	4	151	490	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	151	280	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	155	248	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	200	1.090	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	200	970	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	200	720	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	4	201	460	24.07.2012	Status-quo
V	4	201	470	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	201	1.400	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	201	780	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	4	206	640	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	206	525	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	206	310	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	206	387	19.07.2025	Status-quo
<hr/>					
V	4	207	480	25.05.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	207	580	09.06.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	207	694	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	207	280	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	207	727,5	19.07.2025	Status-quo
<hr/>					
V	4	211	680	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	211	926	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	211	610	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
<hr/>					
V	4	212	680	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	212	926	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	212	840	12.07.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	212	415	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	212	579,5	19.07.2025	Status-quo
<hr/>					
V	4	217	270	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
<hr/>					
V	4	218	270	25.05.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	218	430	09.06.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	218	300	12.07.2014	3. Erfolgskontrollmessung nach PQE
<hr/>					
V	4	223	450	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	223	547	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	223	305	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	223	612,8	19.07.2025	Status-quo
<hr/>					
V	4	224	1.140	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	4	224	1.190	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	224	990	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach PQE + SQB
V	4	224	470	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
V	4	224	200	04.06.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	4	224	310	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	4	224	150	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	4	224	275	06.09.2025	Status-quo
<hr/>					
V	4	229	420	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	229	795	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	229	510	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	229	320	19.07.2025	Status-quo
<hr/>					
V	4	230	568	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	230	1.080	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	230	510	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
<hr/>					
V	4	234	600	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	234	957	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
<hr/>					
V	4	235	510	22.05.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	235	470	09.06.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	235	560	12.07.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	235	410	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	235	255	19.07.2025	Status-quo
<hr/>					
V	4	240	4.200	24.07.2012	Status-quo
V	4	240	5.000	11.08.2012	Validierung
V	4	240	1.000	03.09.2012	Validierung Lüftungsbedingungen 6 Fenster auf, Tür zu
V	4	240	1.830	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	240	2.260	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	240	1.700	10.07.2016	Erfolgskontrolle PQE + SQB

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	4	240	1.200	06.08.2016	Erfolgskontrolle PQE + SQB
13.05.2020 Beginn Betrieb Aktivkohlefilter Ecoclean E150 Stufe 2					
V	4	240	630	14.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	4	240	560	12.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	4	240	515	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
V	4	240	520	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
V	4	240	360	04.06.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	4	240	790	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	4	240	310	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	4	240	1.105	15.07.2023	RLW Erfolgskontrolle
Filterwechsel 01.08.2023					
V	4	240	610	13.08.2023	RLW Erfolgskontrolle
V	4	240	590	15.08.2023	RLW Erfolgskontrolle
V	4	240	565	21.08.2023	RLW Erfolgskontrolle
V	4	240	505	25.08.2023	RLW Erfolgskontrolle
V	4	240	390	17.09.2023	RLW Erfolgskontrolle
V	4	240	165	02.11.2025	Status-quo
V	4	241	1.930	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	241	2.110	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	4	241	730	06.08.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	5	100	11	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	103	265	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	109	289	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	110	380	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	110	400	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	115	390	22.05.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE - ECO Clean in Betrieb
V	5	115	450	09.06.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	5	115	500	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	115	210	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	116	350	24.07.2012	Status-quo
V	5	116	484	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	116	630	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	116	400	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	116	480	19.07.2025	Status-quo
V	5	121	470	24.07.2012	Status-quo
V	5	121	560	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	121	310	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	122	275	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	126	350	22.05.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	126	270	09.06.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	132	566	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	132	540	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	132	410	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	132	421	19.07.2025	Status-quo
V	5	133	830	22.05.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE - ECO Clean in Betrieb
V	5	133	610	09.06.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE - ECO Clean kurz vorher abgebaut
V	5	133	1.100	12.06.2013	3. Erfolgskontrollmessung nach PQE - ECO Clean 4 Tage außer Betrieb
V	5	133	1.100	22.06.2013	4. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	133	750	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	133	320	17.01.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
17.01.2020 Beginn Probelauf Aktivkohlefilter Ecoclean E150 Stufe 2					
V	5	133	210	03.02.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	5	133	190	14.02.2020	RLW Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
14.02.2020 Aktivkohlefilter Ecoclean E150/Reduzierung der Durchflussgeschwindigkeit Stufe 1, nach Messung wieder auf Stufe 2					
V	5	133	180	21.02.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	5	133	250	28.02.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	5	133	280	14.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	5	133	230	12.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	5	133	175	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
V	5	133	170	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
V	5	133	110	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	5	133	56	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	5	133	165	06.09.2025	Status-quo
V	5	138	500	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	138	720	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	138	707	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	138	350	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	138	360	19.07.2025	Status-quo
V	5	139	298	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	139	70	04.06.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	142	201	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	145	80	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	148	610	24.07.2012	Status-quo
V	5	148	260	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	151	230	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	155	244	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	200	2.600	24.07.2012	Status-quo
V	5	200	1.000	05.04.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	200	2.500	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	5	200	1.600	10.07.2016	Erfolgskontrolle PQE + SQB
V	5	200	1.600	17.01.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
			17.01.2020 Beginn Probelauf Aktivkohlefilter Ecoclean E150 Stufe 2		
V	5	200	590	31.01.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	5	200	510	14.02.2020	RLW Erfolgskontrolle
14.02.2020 Aktivkohlefilter Ecoclean E150/Reduzierung der Durchflussgeschwindigkeit Stufe 1, nach der Messung wieder auf Stufe 2					
V	5	200	440	21.02.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	5	200	570	28.02.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	5	200	800	14.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	5	200	370	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	5	200	730	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
06.08.2021 Wechsel der Raumluftwäscher					
V	5	200	115	05.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
V	5	200	380	04.06.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	5	200	400	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	5	200	330	06.08.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	5	200	205	11.09.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	5	200	230	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	5	200	105	10.12.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	5	200	615	06.09.2025	Status-quo
V	5	201	1.490	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	201	940	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	201	640	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
V	5	201	290	05.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
RLW-Abbau am 26.07.2022					
V	5	201	480	08.09.2022	Erfolgskontrolle
V	5	201	340	20.10.2022	Erfolgskontrolle
V	5	201	850	19.07.2025	Status-quo
V	5	206	640	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	206	356	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	5	206	400	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	207	1.550	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	207	1.900	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	207	840	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	5	212	590	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	212	570	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	212	310	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	212	270	19.07.2025	Status-quo
V	5	217	602	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	217	930	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	217	260	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
V	5	217	130	04.06.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	5	217	165	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	5	217	45	10.12.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	5	218	466	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	218	650	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	218	305	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	218	365	19.07.2025	Status-quo
V	5	218	230	06.09.2025	Status-quo
V	5	224	770	24.07.2012	Status-quo
V	5	224	250	03.09.2012	Lüftungsbedingungen 3 Kippfenster auf, Tür zu
V	5	224	150	03.09.2012	Lüftungsbedingungen 3 Kippfenster auf, Tür zu
V	5	224	470	27.02.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	224	930	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	227	930	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	227	730	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE, Vergleichsmessung

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	5	227	773	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE, Vergleichsmessung
V	5	227	445	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	227	478,5	19.07.2025	Status-quo
V	5	229	875	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	229	1.600	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	229	710	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	5	230	604	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	230	610	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	230	235	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	234	716	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	234	460	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	234	480	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	234	559,1	19.07.2025	Status-quo
V	5	235	555	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	235	1.100	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	235	390	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	5	240	6.200	24.07.2012	Status-quo
V	5	240	3.800	11.08.2012	Validierung
V	5	240	540	03.09.2012	Status-quo
V	5	240	1.530	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	240	2.400	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	240	1.200	10.07.2016	Erfolgskontrolle PQE + SQB
13.05.2020 Beginn Betrieb von Aktivkohlefilter Ecoclean E150 Stufe 2					
V	5	240	640	22.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	5	240	300	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	5	240	415	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
V	5	240	615	04.06.2021	RLW Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
24. KW 21 Inbetriebnahme der Deckenlüftung					
V	5	240	390	03.09.2021	RLT Erfolgskontrolle
V	5	240	85	04.06.2022	RLT Erfolgskontrolle
V	5	240	370	02.07.2022	RLT Erfolgskontrolle
V	5	240	350	06.08.2022	RLT Erfolgskontrolle
V	5	240	240	11.09.2022	RLT Erfolgskontrolle
V	5	240	260	05.11.2022	RLT Erfolgskontrolle
V	5	240	90	10.12.2022	RLT Erfolgskontrolle
V	5	241	740	24.07.2012	Status-quo
V	5	241	850	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	241	1.600	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	5	241	860	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	6	100	270	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	103	660	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	103	610	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	103	210	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	108	370	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	108	320	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	109	260	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	115	330	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	115	410	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	116	270	05.04.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	116	300	04.06.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	116	397,6	19.07.2025	Status-quo
V	6	121	380	24.07.2012	Status-quo
V	6	121	530	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	121	450	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	6	121	315	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	121	413,9	19.07.2025	Status-quo
V	6	126	360	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	126	340	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	132	440	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	132	410	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	133	2.100	18.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	133	540	09.10.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	133	350	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	133	160	19.07.2025	Status-quo
V	6	138	230	09.10.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	139	400	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	139	540	18.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	139	540	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	139	320	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	139	420	19.07.2025	Status-quo
V	6	142	190	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	144	260	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	145	250	01.08.2012	Status-quo
V	6	145	n.b.	09.10.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	151	1.500	24.07.2012	Status-quo
V	6	151	530	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	151	1.100	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	151	680	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	6	155	340	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	6	155	720	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	155	120	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	200	3.500	24.07.2012	Status-quo
V	6	200	1.400	11.08.2012	Validierung
V	6	200	730	05.04.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	200	2.100	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	200	1.200	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB
13.05.2020 Beginn Betrieb von Aktivkohlefilter Ecoclean E150 Stufe 2					
V	6	200	510	14.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	6	200	310	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	6	200	375	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
V	6	200	655	04.06.2021	RLW Erfolgskontrolle
V	6	200	550	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
V	6	200	120	04.06.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	6	200	340	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	6	200	150	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	6	200	742,5	06.09.2025	Status-quo
13.05.2020 Beginn Betrieb von Aktivkohlefilter Ecoclean E150 Stufe 2					
V	6	201	1.100	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	201	2.300	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	201	1.400	10.07.2016	Erfolgskontrolle PQE + SQB
06.08.2021 Wechsel der Raumluftwäscher					
V	6	201	930	14.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	6	201	870	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
V	6	201	575	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
V	6	201	1.100	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
V	6	201	145	15.11.2021	RLW Erfolgskontrolle
V	6	201	1.100	04.06.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	6	201	990	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	6	201	1.680	06.08.2022	RLW Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	6	201	350	11.09.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	6	201	330	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	6	201	81	10.12.2022	RLW Erfolgskontrolle
V	6	201	833,5	06.09.2025	Status-quo
<hr/>					
V	6	205	390	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	205	750	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	205	520	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	205	345	19.07.2025	Status-quo
<hr/>					
V	6	206	620	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	206	1.100	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	206	250	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
<hr/>					
V	6	211	620	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	211	790	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	211	285	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	211	315	19.07.2025	Status-quo
<hr/>					
V	6	214	610	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	214	1.000	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	214	300	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
<hr/>					
V	6	217	320	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	217	670	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	217	450	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
<hr/>					
V	6	218	430	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	218	350	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
<hr/>					
V	6	224	460	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	224	840	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	224	580	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	6	225	570	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	225	970	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	225	560	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	6	225	85	05.09.2021	Erfolgskontrolle
<hr/>					
V	6	229	830	22.05.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	229	570	09.06.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	229	1.000	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	229	490	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
<hr/>					
V	6	230	300	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	230	1.000	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	230	240	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
<hr/>					
V	6	234	630	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	234	1.400	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	234	430	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
<hr/>					
V	6	235	630	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	235	990	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	235	980	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	6	235	550	06.08.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
<hr/>					
V	6	240	890	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	240	1.900	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	240	860	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
<hr/>					
V	6	241	1.500	24.07.2012	Status-quo
V	6	241	900	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	241	1.800	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	6	241	730	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
<hr/>					
V	7	100	160	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	7	103	650	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	103	670	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	103	310	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	103	185	18.07.2025	Status-quo
<hr/>					
V	7	108	310	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	108	520	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	108	235	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
<hr/>					
V	7	109	370	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	109	360	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
<hr/>					
V	7	114	400	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	114	340	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
<hr/>					
V	7	115	490	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	115	410	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
<hr/>					
V	7	120	550	24.07.2012	Status-quo
V	7	120	470	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	120	340	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
<hr/>					
V	7	121	160	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
<hr/>					
V	7	126	460	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	126	260	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
<hr/>					
V	7	132	230	05.10.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
<hr/>					
V	7	133	210	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
<hr/>					
V	7	136	191	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
<hr/>					
V	7	139	160	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
<hr/>					
V	7	140	85	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE mit Vergleichsmessung

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	7	140	191	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE mit Vergleichsmessung
V	7	143	250	24.07.2012	Status-quo
V	7	143	85	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	148	290	05.10.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	149	290	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	155	250	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE mit Vergleichsmessung
V	7	155	356	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE mit Vergleichsmessung
V	7	155	n.b.	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	200	1.800	24.07.2012	Status-quo
V	7	200	830	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	200	1.100	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	200	740	15.08.2015	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	7	200	680	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	7	200	295	05.09.2021	Erfolgskontrolle
V	7	201	1.600	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	201	1.900	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	201	860	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	7	204	480	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	204	1.150	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE, Vergleichsmessung
V	7	204	1.200	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE, Vergleichsmessung
V	7	204	750	15.08.2015	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	7	204	340	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	7	207	1.100	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	207	920	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	7	207	530	15.08.2015	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	7	207	290	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	7	210	810	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	210	750	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	210	260	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	213	220	22.05.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	213	570	09.06.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	213	790	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	213	295	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	213	275	18.07.2025	Status-quo
V	7	216	950	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	216	1.600	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	216	220	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	7	219	800	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	219	750	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	219	500	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	219	255	18.07.2025	Status-quo
V	7	225	1.000	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	225	980	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	225	410	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	7	226	400	22.05.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	226	390	09.06.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	226	540	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE, Vergleichsmessung
V	7	226	568	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE, Vergleichsmessung
V	7	226	380	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	226	245	18.07.2025	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	7	228	1.200	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	228	300	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	7	231	100	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	234	870	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE - ECO Clean in Betrieb
V	7	234	760	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	234	n.b.	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	237	940	22.05.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE - ECO Clean kurz vorher abgebaut
V	7	237	660	09.06.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE - ECO Clean 4 Tage außer Betrieb
V	7	237	1.200	12.06.2013	3. Erfolgskontrollmessung nach PQE - ECO Clean 14 Tage außer Betrieb
V	7	237	1.200	22.06.2013	4. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	237	2.300	10.08.2013	5. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	237	1.200	12.07.2014	6. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	237	580	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	7	240	2.300	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	240	1.700	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	240	1.300	15.08.2015	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	7	240	790	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	7	241	1.900	24.07.2012	Status-quo
V	7	241	1.400	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	241	1.700	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	7	241	930	15.08.2015	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	7	241	590	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	8	102	230	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	103	630	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	103	490	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	8	103	350	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	103	213,5	18.07.2025	Status-quo
V	8	109	410	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	109	320	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	110	330	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	110	370	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	115	240	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	116	290	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	119	220	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	120	360	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	120	n.b.	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	122	200	24.07.2012	Status-quo
V	8	126	240	05.10.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	132	440	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	132	630	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	132	270	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	132	271,5	18.07.2025	Status-quo
V	8	133	550	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	133	290	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	136	490	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	136	710	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	136	280	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	136	222,5	18.07.2025	Status-quo
V	8	139	730	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	139	320	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	8	140	240	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	145	200	24.07.2012	Status-quo
V	8	145	130	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	148	550	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	148	400	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	149	570	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	149	350	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	151	370	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	151	220	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	200	740	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	200	430	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	201	1.100	24.07.2012	Status-quo
V	8	201	120	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	204	410	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	204	370	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	204	330	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	207	400	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	211	510	25.05.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	211	720	09.06.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	211	900	12.06.2013	3. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	211	790	22.06.2013	4. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	211	740	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	211	710	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	211	489,5	18.07.2025	Status-quo
V	8	212	680	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	8	212	480	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	212	600	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	212	275	18.07.2025	Status-quo
V	8	217	430	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	217	540	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	217	500	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	217	675	15.07.2023	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	217	170	13.08.2023	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	217	550	17.09.2023	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	217	375	18.07.2025	Status-quo
V	8	218	620	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	218	480	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	218	410	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	218	470	18.07.2025	Status-quo
V	8	224	580	23.05.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	224	990	09.06.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	224	970	12.06.2013	3. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	224	1.100	22.06.2013	4. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	224	1.100	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	224	320	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
V	8	226	580	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	226	590	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	226	580	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	226	859	18.07.2025	Status-quo
V	8	227	630	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	227	870	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	227	425	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	8	227	485	15.07.2023	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	227	370	13.08.2023	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	227	430	17.09.2023	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	227	269	18.07.2025	Status-quo
<hr/>					
V	8	229	360	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	229	n.b.	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
<hr/>					
V	8	234	440	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	234	700	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	234	650	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	234	941,7	18.07.2025	Status-quo
<hr/>					
V	8	235	640	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	235	830	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	235	680	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	235	390	18.07.2025	Status-quo
<hr/>					
V	8	240	2.200	24.07.2012	Status-quo
V	8	240	1.000	22.05.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE - ECO Clean in Betrieb
V	8	240	1.100	09.06.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE - ECO Clean kurz vorher abgebaut
V	8	240	1.900	12.06.2013	3. Erfolgskontrollmessung nach PQE - ECO Clean 4 Tage außer Betrieb
V	8	240	1.300	22.06.2013	4. Erfolgskontrollmessung nach PQE - ECO Clean 14 Tage außer Betrieb
V	8	240	1.700	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	240	700	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
<hr/>					
V	8	241	630	10.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	241	1.800	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	8	241	650	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
<hr/>					
V	9	102	602	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	9	102	250	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	103	420	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	103	650	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	103	410	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	103	280	18.07.2025	Status-quo
V	9	108	700	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	108	270	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	109	650	15.06.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	109	477	17.08.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	109	390	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	114	695	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	114	440	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	117	1.100	24.07.2012	Status-quo
V	9	117	220	05.04.2013	1. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	117	640	15.06.2013	2. Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	117	320	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	120	412	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	120	545	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	120	260	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	121	735	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	121	370	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	126	464	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	126	500	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	126	275	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	126	320	15.07.2023	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	126	205	13.08.2023	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	9	126	220	17.09.2023	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	126	240	18.07.2025	Status-quo
V	9	128	310	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	132	453	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	132	520	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	132	280	02.07.2022	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	132	n.b.	15.07.2023	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	132	170	13.08.2023	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	132	210	17.09.2023	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	132	240	18.07.2025	Status-quo
V	9	133	860	24.07.2012	Status-quo
V	9	133	388	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	133	210	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	137	210	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	138	270	15.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	142	211	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	145	101	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	146	530	24.07.2012	Status-quo
V	9	146	331	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	146	210	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	151	300	24.07.2012	Status-quo
V	9	151	255	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	153	401	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	9	153	200	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	102	316	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	10	102	210	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	103	385	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	103	360	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	108	338	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	108	250	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	111	228	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	115	200	24.07.2012	Status-quo
V	10	115	415	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	115	430	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	116	n.b.	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	121	470	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	121	n.b.	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	122	267	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	126	240	22.05.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	126	310	09.06.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	126	200	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	132	263	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	133	386	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	133	190	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	134	200	24.07.2012	Status-quo
V	10	134	231	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	135	357	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	135	130	07.06.2014	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	142	158	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
V	10	145	97	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	146	215	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	148	90	24.07.2012	Status-quo
V	10	149	279	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
V	10	151	243	17.08.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE